

TERMO(IGRO)METRO ANTIRADIAZIONE A VENTILAZIONE NATURALE CON USCITE NORMALIZZATE E CAMPI DI MISURA SELEZIONABILI LOCALMENTE
ANTIRADIANT THERMO(HYGRO)METER NATURAL VENTILATION WITH NORMALIZED OUTPUTS AND RANGES LOCALLY SELECTABLE

- COD. DMA875 : IMPOSTATO PER/SETTED FOR:
TEMP. -30+70°C ☐ 2x4..20mA
R.H. 0..100% ☐
ALIMENTAZIONE/POWER SUPPLY 10..30V=/V~

CAMPI DI MISURA ED USCITE SELEZIONABILI LOCALMENTE:
LOCALLY SELECTABLE RANGE AND OUTPUTS:

- SEZIONE TERMOMETRICA/THERMOMETRIC SECTION:
-30+70°C, -50+50°C, 0+100°C, -50+100°C
- SEZIONE IGROMETRICA/HYGROMETRIC SECTION:
%R.H. 0..100%
PUNTO DI RUGIADA, COME CAMPO DI MISURA TEMPERATURA
DEW POINT, SAME AS TEMPERATURE RANGE
- USCITE ELETTRICHE/ELECTRIC OUTPUTS:
2x0..20mA, 4..20mA

SCATOLA APERTA/OPEN BOX


CONNETTORE PER CONNESSIONE CAVI Cod.:
CONNETTOR FOR CABLES CONNECTION Code:
DMA510-DMA525-DMA526-DMA527

ATTACCO A PALO/MURO- POLE/WALL MOUNTING
FORI PER COLLARE DYAO51
HOLES FOR COLLAR DYAO51


E' POSSIBILE OTTENERE LE SEGUENTI ULTERIORI USCITE
IN TENSIONE, SELEZIONANDO COMUNQUE L'USCITA IN
CORRENTE ED APPLICANDO IN SERIE LA RESISTENZA
DI CADUTA DA 250Ω FORNITA A CORREDO:
SELEZIONANDO 0..20mA + R250Ω = USCITA 0.5V
SELEZIONANDO 4..20mA + R250Ω = USCITA 1.5V

IF A VOLTAGE OUTPUT IS NEEDED, USING A CURRENT
OUTPUT WITH A SERIES RESISTOR, THESE VALUE RANGES
ARE AVAILABLE:
SELECT 0..20mA + R250Ω = OUTPUT 0.5V
SELECT 4..20mA + R250Ω = OUTPUT 1.5V


USCITA ELETTRICA
ELECTRIC OUTPUT




USCITA IGROMETRICA
HYGROMETRIC OUTPUT



CAMPO DI TEMPERATURA
TEMPERATURE RANGE



CAMPO DI TEMPERATURA
TEMPERATURE RANGE



PER SOSTITUIRE IL SENSORE (COMPLETO) SCOLLEGARE
I FILI DALLA MORSETTIERA E CONNETTERE IL NUOVO
RISPETTANDO QUANTO INDICATO.

FOR SENSOR REPLACEMENT (COMPLETE) DISCONNECT
THE WIRES FROM TERMINAL AND CONNECT THE NEW
RESPECTING AS SHOWN.

- 1-N.C.
- 2-N.C.
- 3-BLU/blue
- 4-ROSSO/red
- 5-VERDE/green
- 6-GRIGIO/gray

CAVO/CABLE

STELO
STEM

SENSORS

PER ACCEDERE AI SENSORI/FOR ACCESS TO SENSORS:
SVITARE COMPLETAMENTE LA PROTEZIONE A FILTRO POROSO.
UNSCREW THE POROUS FILTER PROTECTION COMPLETELY.

Origine	28-03-12	A.A.	CGC	B.F.	A.A.S.	Descrizione delle revisione
Esp.di revisione	Data	(R)	(V)	(C)	(A)	Materiale:
Scale:						DISACC5902
Descrizione: SENSORE DI TEMP. & UMIDITA' REL. CON USCITA NORM. SCHERMO ANTIRADIAZIONE E VENTILAZIONE NATURALE TEMP. & REL. HUMIDITY SENSOR NORM. OUTPUT ANTIRADIATION SHIELD AND NATURAL VENTILATION						